

Energistyrelsen
Center for Energieffektivisering
Att.: ens@ens.dk
med kopi til: ant@ens.dk og msc@ens.dk

16. september 2020

Høringssvar til bekendtgørelsesudkast vedrørende tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i bygninger til helårsbeboelse.

Rådet for Grøn Omstilling takker for at have fået lejlighed til at kommentere ovennævnte bekendtgørelsesudkast.

Bekendtgørelsesudkastet ændrer blandt andet den eksisterende bekendtgørelse på følgende områder:

1. Målretning af midler: For at sikre CO₂-reduktioner, vil 60 pct. af den samlede pulje målrettes tiltag, som indebærer konvertering fra olie-, gas- og biokedler, samt elvarme til varmepumper eller konverteringer til varmepumper sammen med energieffektiviseringstiltag uden for områder besluttet udlagt til fjernvarme.
2. Optagelse af flere støtteberettigede tiltag: Tilskudsordningens positivliste vil udvides med tilskud til vinduer, varmegenvinding og konvertering til vandbårent rumvarmeanlæg.
3. Justeret model for tildeling af tilskud: Konkurrencemodellen for tildeling af tilskud i den gældende bekendtgørelse (flest mulige besparelser pr. m²) erstattes med en ansøgningsmodel, hvor ansøgninger behandles i den rækkefølge, som de modtages efter de regler, der gælder på ansøgningstidspunktet.
4. Justeret model for udmåling af tilskud til energiforbedringsprojekter: Tilskud til energiforbedringsprojekter vil udmåles på grundlag af tilskudssatser for de enkelte tiltag, som fastsættes i et nyt bilag til bekendtgørelsen, hvor tilskudssatserne er beregnet med udgangspunkt i markedspriser for de enkelte tiltag, således at tilskuddet udgør op til 30 pct. heraf, og hvor tilskudssatserne for enkelte tiltag vægtes, således at større energibesparelser vil give en højere tilskudssats.

Vi har følgende kommentarer til de overnævnte punkter:

Ad 1. Målretningen af midler.

Det er uheldigt, at der sker en opdeling af puljen således at 60% reserveres tilskud til tiltag, der omfatter omlægning af varmeforsyning bort fra fossile brændsler. Det vil betyde, at færre midler ydes til energibesparelser. Rådet har den opfattelse, at energibesparelser udgør en væsentlig forudsætning for realisering af den overordnede klimamålsætning, og at energibesparelser bør gennemføres uanset forsyningsformen.

Derudover skal det fremhæves, at ud over denne pulje er afsat betydelige beløb til omlægningen af forsyningen. En del af disse er udmøntet via skrotningsordningen, og der er derudover afsat ca. 4 mia. kr. fra 2021 til 2030 til udfasning af olie- og gasfyr, herunder afkobling fra naturgasnettet og udrulning af fjernvarme. Det er Rådets opfattelse, at indsatsen til omlægningen af forsyningen bør ses under ét med henblik på at sikre den mest hensigtsmæssige udnyttelse af de afsatte midler i stedet for at dele indsatsen på flere puljer.

Vores principielle holdning er derfor, at der ikke bør ydes støtte til varmepumper fra denne pulje. Vi erkender dog, at det fremgår af klimaaftalen, at en del af puljen skal benyttes til dette formål. På denne baggrund foreslår vi, at tilskud til varmepumper indskrænkes til omlægning af oliefyr, og ikke til omlægning af gasfyr, da dette kan undergrave markedsgrundlaget for fjernvarme i de områder, hvor det er fordelagtigt at udvide fjernvarmen til erstatning af naturgas.

Ad 2 tilskud til vinduer mv.

Rådet støtter at der gives mulighed for varmegenvinding og konvertering til vandbårent rumvarmeanlæg. Men vi mener ikke, at der bør ydes tilskud til vinduer mv. Dette skyldes, at vinduer under alle omstændigheder - uanset ydelsen af tilskud - ved nedslidning udskiftes til nye, energieffektive vinduer, der opfylder komponentkravene i Bygningsreglementet. Tilskud til vinduer vil derfor ikke på den lange bane bidrage til fremme af energibesparelser. Additionaliteten ved ydelse af tilskud til vinduer vil derfor være meget lille.

Ad 3. Justeret model for tildeling af tilskud.

Rådet støtter at konkurrencemodellen for prioriteringen af tilskud er erstattet af et først-til-mølle-princip for ydelse af tilskud. Dette vil betyde, at ansøgerne får en hurtigere reaktion på ydelsen af tilskud, hvilket er en forenkling, som vil bidrage til at flere bygningsejere tilskyndes til at søge tilskud.

Ad 4 Justeret model for fastsættelsen af tilskud

Den tidligere øvre grænse for ydelsen af tilskud på 7 øre per kWh sparet energi erstattes med faste beløb svarende til ca. 30% i forhold omkostningen. Rådet støtter denne ændring, fordi det giver større gennemsigtighed om hvilke tilskud kan opnås. Samtidigt er det vores vurdering, at ændringen også betyder, at der ydes et større tilskud til energibesparelser, hvilket vi også finder er positivt.

Derudover har vi følgende kommentarer til bekendtgørelsen.

Tilskud til varmepumper er for stort.

Der ydes efter bekendtgørelsen tilskud til varmepumper på mellem 28 – 45.000 kr. Det er efter vores opfattelse alt for meget. Dette skal ses i forhold til at elvarmeafgiften ved brug af varmepumper er reduceret til et meget lavt niveau. Dette betyder, at omlægningen til varmepumper bliver meget dyr for statskassen, og at der vil kunne opnås mere grøn omstilling for pegene på anden måde. Efter vores opfattelse kan denne omstilling gennemføres langt billigere, hvis den planlægges i sammenhæng med udfasningen af naturgasnettene, udvidelse af fjernvarmenettene og omlægningen af

fjernvarmen til varmepumper mv. Instrumenterne til sikring af dette bør være den kommunale varmeplanlægning, mulighed for udstedelse af forbud mod oliefyr, målrettet ydelse af tilskud mv. Rammerne for denne indsats bør fastsættes i forbindelse med udmøntningen af de ca. 4. mia. kr., som er afsat til formålet i klimaaftalen.

Krav ved ydelse af tilskud til varmepumper.

Rådet foreslår, at det gøres til et krav ved ydelse af tilskud til varmepumper, at installatøren følger DS1150. Det er en standard for installation af varmepumper, som udgives af dansk standard, og som har til formål at sikre at energieffektiviteten af varmepumpen er så høj som muligt. Udarbejdelsen af standarden er finansieret af Energistyrelsen. Ved at gøre det til et krav, at den skal følges for opnåelse af tilskud, kan Energistyrelsen også bidrage til udbredelsen af standarden.

Vi vedlægger endvidere vores høringssvar til den eksisterende bekendtgørelse, der uddyber dette høringssvar på en række punkter.

Skulle der være spørgsmål til vores høringssvar, står vi naturligvis til rådighed for en drøftelse.

Med venlig hilsen



Chr. Jarby
Seniorrådgiver
Rådet for Grøn Omstilling